



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

**RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Processo n.** 19.30.1503.0001074/2022-02.

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL da Concorrência n. 002-2022 - **Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do prédio sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Araguaína-TO.**

**Solicitante:** RN Construção de Edifício LTDA – **pedido de esclarecimento**, em 11/10/2022 às 14h22min, por meio de correio eletrônico solicita a esta Comissão os seguintes esclarecimentos:

**Pergunta 01)** Em relação ao item 8.2.3.b do edital conforme título desse e-mail, em relação a instalação (ASSENTAMENTO PISO EM GRANITO) Se o **acervo de assentamento de piso em porcelanato será permitido**, pois os mesmos serviços têm a mesma similaridade de instalação.

**Resposta 01)** Não.

Manifestação da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia - ATAE

"Tendo em vista que as técnicas para a execução de cada serviço são distintas, que os insumos empregados (pedra natural - granito e o outro revestimento industrializado - porcelanato) são significativamente diferentes (peso, espessura, porosidade etc.) e que os profissionais responsável por cada execução devem ter especialidades específicas para cada execução (graniteiro e ceramissista), tecnicamente não é possível considerar o assentamento de revestimento porcelanato em detrimento ao serviço solicitado no edital sem que haja prejuízo à administração. Salvo melhor juízo e entendimento da Comissão Permanente de Licitação."

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através do E-mail: [cpl@mpto.mp.br](mailto:cpl@mpto.mp.br).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Azevedo Rocha, Presidente da Comissão Permanente de Licitação**, em 13/10/2022, às 14:12, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0185389** e o código CRC **754ADB90**.

19.30.1503.0001074/2022-02

Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Conj. 1, Lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-218, Palmas/TO.  
Telefone: (63) 3216-7600