

Comissão Permanente de Licitação

Processo nº 19.30.1516.0000567/2019-22

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO da nova sala do Data Center da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins.

Solicitante: EVOLVERE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

1- Questionamentos:

A empresa **EVOLVERE**, em 11/11/2019, às 16h:59min por meio de correio eletrônico solicita ao pregoeiro o seguinte esclarecimento:

Pergunta 1) Sobre a quantidade de fibras ópticas (Oito fibras ou 4 pares), essa especificação é encontrada no mercado com 2, 4, 6 e 12 fibras, dessa forma questionamos a quantidade solicitada.

Resposta 1) Os principais fabricantes possuem cabos nas especificações solicitadas no edital. Porém, poderá ser entregue 2 (dois) cabos com 4(quatro) fibras ou 4 (quatro) cabos com 2 (duas) fibras, totalizando sempre 8 (oito) fibras ou 4 (quatro) pares.

Pergunta 2) O encaminhamento/lançamento dos cabos ópticos será feito por dutos existentes? Caso não, existe o projeto e a previsão dos custos, tais como abertura de rasgos e acabamento, na planilha?

Resposta 2: Sim, conforme consulta a Área de Arquitetura e Engenharia do MP/TO nos foi informado que existe os dutos e calhas para passagem.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através do telefone: (63) 3216-7619, fax: (63) 3216-7523, E-mail: cpl@mpto.mp.br.

Palmas-TO, 12 de novembro de 2019.



Guilherme Silva Bezerra

Assessor Técnico de TI da Área de Redes, Telecomunicações e Segurança da Informação
Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação



Ricardo Azevedo Rocha
Pregoeiro