

RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo n. 19.30.1503.000776/2021-97.

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO **PREGÃO ELETRÔNICO N. 15/2022** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a **Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e suporte técnico de equipamento gerador de energia fotovoltaica on-grid**, de modo a suprir a demanda de consumo de energia elétrica para três edificações do Ministério Público do Estado do Tocantins.

Solicitante: Centro Oeste Energia Solar - 2º pedido de esclarecimento

O Sr. **Centro Oeste**, em 08/03/2022 às 15h26min, por meio de correio eletrônico solicita a esta Comissão os seguintes esclarecimentos:

Pergunta 01) Caso o padrão de entrada do local licitado não corresponda as características técnicas para conexão da usina, respeitando o limite de potência, cabos e disjuntores estabelecido por cada padrão conforme a norma da concessionária, sendo necessária a adequação, o mesmo seria de responsabilidade da Contratada ou do Contratante?

Resposta 01) A responsabilidade é da contratada. Complementamos essa resposta informando que as três usinas serão instaladas em prédios que utilizam transformador ligado na rede MT 13,8kV com rebaixamento BT 220/380V, sendo que para o ANEXO I em Palmas existe um transformador de 150kVA, em Porto Nacional um transformador de 225kVA e em Paraíso está previsto um transformador de 112,5kVA, ou seja, para todos os prédios a carga da usina é inferior a potência dos transformadores.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através do E-mail: cpl@mpto.mp.br.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Azevedo Rocha, Pregoeiro**, em 08/03/2022, às 17:11, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0131841** e o código CRC **B002750B**.